

Emissionsprüfzertifikat

Freitag, 13. September 2024


Hersteller	CSR Building Products Limited (376 Victoria Street, WETHERILL PARK, NSW 2164, Australien).
Markenname	Woven Image EchoFlex Akustikpaneel.
Prüfdatum	August 2024 (Prüfung durchgeführt von FORAY Laboratories – NATA-Akkreditierung Nr. 1231)
Prüfmethode	ASTM D5116-2017 „Leitfaden für Kleinkammeruntersuchungen zur Bestimmung organischer Emissionen aus Materialien und Produkten für den Innenraum“.

Emissionsdaten (24 Stunden):

Green Building Council of Australia Green Star Design & As Built V1.3 - 13.1.2B und 13.2 Green Star Interiors V1.3 - 12.2	Woven Image EchoFlex Akustikpaneel
Gesamt-Emissionsgrenzwert flüchtiger organischer Verbindungen (C ₆ -C ₁₆): ≤ 0,500 mg/m ² /h	Gesamt-Emission flüchtiger organischer Verbindungen (C ₆ -C ₁₆): 0,143 mg/m ² /h
Grenzwert der Formaldehyd-Emissionsrate: ≤ 0,100 mg/m ² /hr	Formaldehyd-Emissionsrate: 0,004 mg/m ² /h



Dr. Vyt Garnys
PhD, BSc (Hons) AIMM, ARACI, ISIAQ
ACA, AIRAH, FMA
Geschäftsführer und leitender Berater



Travis Hale
B.Sc. (Biotechnologie)
Senior Berater



Dr. Tuan Duong
PhD, B.Eng. (Chemie)
Senior Berater