

Emissionsprüfzertifikat

Dienstag, 13. Januar 2008

Lieferant: WovenImage

37-39 Chard Road

Brookvale NSW 2100

Probenbeschreibung: Echo Panel (100 % PET – 60 % recycelt)

Prüfdatum: Dezember 2008

Prüfmethode: ASTM D5116 „Leitfaden für Kleinkammeruntersuchungen zur Bestimmung organischer Emissionen aus Materialien und Produkten für den Innenraum“.

Emissionsdaten:

Echo Panel

Emissionsrate für Gesamtkonzentration flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC): < 0,02 mg/m²/h (7 Tage)

Wird dieses Produkt in üblicher Weise in einem Bürogebäude verwendet, kann die resultierende Konzentration an flüchtigen organischen Gesamtverbindungen (TVOC) in der Raumluft unter 0,25 mg/m³ liegen – entsprechend den Vorgaben des Green Building Council of Australia gemäß Green Star Office Interiors IEQ-11.



Dr. Vyt Garnys
PhD, BSc(Hons) AIMM, ARACI, ISIAQ
ACA, AIRAH, FMA
Geschäftsführer und leitender Berater

CV081216